2020	Laatu-vaatimus	Laatu-suositus	Näyte	Keskusta	Rytkynkylä	Karhu-kangas	Kytökylä	Sallikylä	Ojakylä	Latvankylä, Siikalatva
Escherichia coli pmy/100 ml	**0**		maalis	0		0			0	0
			huhti		0		0	0		
			syys	0		0			0	0
			loka		0		0	0		
Koliformiset bakteerit pmy/100 ml		**0**	maalis	0		0			0	0
			huhti		0		0	0		
			syys	0		0			0	0
			loka		0		0	0		
pH		**6,5 - 9,5**	maalis	7,7		6,8			7,5	6,9
			huhti		6,7		7,5	6,7		
			syys	7,6		6,7			7,5	6,7
			loka		6,6		7,4	6,6		
Sähkönjohtavuus µS/cm, 25 °C		**<2500**	maalis	126		108			122	108
			huhti		120		120	110		
			syys	130		104			129	105
			loka		120		125	120		
Väri mg/l Pt		**Käyttäjien hyväksyttävissä, eikä epätavallisia muutoksia**	maalis	<5		<5			<5	<5
			huhti		<5		<5	<5		
			syys	<5		<5			<5	<5
			loka		<5		<5	<5		
Sameus FTU		**Käyttäjien hyväksyttävissä, eikä epätavallisia muutoksia**	maalis	<0,20		<0,20			<0,20	<0,20
			huhti		<0,20		<0,20	<0,20		
			syys	<0,20		<0,20			<0,20	<0,20
			loka		0,21		<0,20	<0,20		
Rauta µg/l		**200**	maalis	<3		<3			<3	<3
			huhti		<3		3,3	16		
			syys	<3		<3			<3	<3
			loka		12		<3	<3		
Mangaani µg/l		**50**	maalis	1,6		<1,1			<1,1	<1,1
			huhti		3,6		<1,1	<1,1		
			syys	4,4		<1,1			2,0	<1,1
			loka		3,9		<1,1	<1,1		
Ammonium NH4-N mg/l		**0,40**	maalis	<0,03		<0,03			<0,03	<0,03
			huhti		<0,03		<0,03	<0,03		
			syys	<0,03		<0,03			<0,03	<0,03
			loka		<0,03		<0,03	<0,03		
Aistinvarainen arvio			maalis	OK		OK			OK	OK
			huhti		OK		OK	OK		
			syys	OK		OK			OK	OK
			loka		OK		OK	OK		