2023	Laatu-vaatimus	Laatu-suositus	Näyte	Keskusta	Rytkynkylä	Karhu-kangas	Kytökylä	Sallikylä	Ojakylä	Latvankylä, Siikalatva
Escherichia coli pmy/100 ml	**0**		maalis	0		0			0	0
			huhti		0		0	0		
			syys							
			loka							
Koliformiset bakteerit pmy/100 ml		**0**	maalis	0		0			0	0
			huhti		0		0	0		
			syys							
			loka							
pH		**6,5 - 9,5**	maalis	7,5		6,5			7,4	6,6
			huhti		6,9		7,2	6,6		
			syys							
			loka							
Sähkönjohtavuus µS/cm, 25 °C		**<2500**	maalis	109		85			108	85
			huhti		180		110	98		
			syys							
			loka							
Väri mg/l Pt		**Käyttäjien hyväksyttävissä, eikä epätavallisia muutoksia**	maalis	<5		<5			<5	<5
			huhti		<5		<5	<5		
			syys							
			loka							
Sameus FTU		**Käyttäjien hyväksyttävissä, eikä epätavallisia muutoksia**	maalis	<0,20		0,27			<0,20	<0,20
			huhti		<0,20		<0,20	<0,20		
			syys							
			loka							
Rauta µg/l		**200**	maalis	8,7		<3			<3	5,0
			huhti		4,9		<3	28		
			syys							
			loka							
Mangaani µg/l		**50**	maalis	3,7		1,5			2,2	<1,1
			huhti		<1,1		<1,1	<1,1		
			syys							
			loka							
Ammonium NH4-N mg/l		**0,40**	maalis	<0,03		<0,03			<0,03	<0,03
			huhti		<0,03		<0,03	<0,03		
			syys							
			loka							
Aistinvarainen arvio			maalis	OK		OK			OK	OK
			huhti		OK		OK	OK		
			syys							
			loka							